

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ07.В.00244
(номер сертификата соответствия)

ТР 0628290
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век». Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. ОГРН: 1065032054933, ИНН: 5032151280. Телефон (495) 933-24-00, факс (495) 440-28-57. e-mail:

(наименование и место-нахождение заявителя)
info@doorhan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век». Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. ОГРН: 1065032054933. Телефон (495) 933-24-00, факс (495) 440-28-57. e-mail:

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
info@doorhan.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Московского областного Общественного Учреждения "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ОПЫТНОЕ" (МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ"). 143913, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина, тел. (495) 585-58-18, (498) 600-75-16, факс (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ07 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдávшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Ворота металлические противопожарные распашные DoorHan модели DHRFP сплошные и с калиткой (габаритные размеры калитки по высоте от 1450 мм до 2350 мм, по ширине от 650 мм до 1100 мм), выпускаемые по ТУ 5284-001-96279372-2013, при толщине полотна ворот не менее 80 мм имеют предел огнестойкости EI 90. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
52 8480

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты о сертификационных испытаниях № 624/ИЦ-13 от 01.07.2013 г., № 807/ИЦ-13 от 12.08.2013 г. Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ", рег. № ТРПБ.RU.ИН34 от 23.11.2010, адрес: 143913, Московская область, г. Балашиха, мкр. им. Гагарина, 26 ЦНИИ; акт о результатах анализа состояния производства № 724/ИК-13 от 24.07.2013 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5284-001-96279372-2013, паспорт качества, инструкция по монтажу Место нанесения знака соответствия: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.09.2013 по 16.09.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Дайлов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.Ю. Голубенкова