

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

РУП «Белорусский институт строительного проектирования»

Управления делами Президента Республики Беларусь

Республика Беларусь 220088, г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж

тел. 226-42-19, факс 209-43-76

(Аттестат аккредитации № ВУ/112 085.01 от 10.08.2009)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. 085 00862

Дата регистрации 27 апреля 2015 г.

Действителен до 05 августа 2018 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "ДорХан 21 век", Российская Федерация, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120 и представленная на сертификацию под наименованием Ворота противопожарные сдвижные (откатные) стальные глухие торговой марки DoorHan серии SD FP, выпускаемые по ТУ 5284-004-18897806-2010

Серийное производство

код ОКП РБ - 28.12.10

код ТН ВЭД ТС- 7308 30 000

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ статья 5 п.п.2.6, 3.5.1, 7.9;

СТБ 1394-2003 п.п. 4.2.1.2, 4.2.2.2 – 4.2.2.8.

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "ДорХан 21 век", Российская Федерация, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120

код УНП -

Сертификат соответствия выдан на основании:

а) документов Акт инспекционного контроля от 08.04.2015;

б) протоколов испытаний ИЦ ОАО "Стройкомплекс" № ВУ/112 02.1.0.0254 протокол №1646 от 24.07.2013; ИЦ "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ" ОПЫТНОЕ" № ТРПБ.RU.ИН 34 протокол № 411/ИЦ-11 от 13.04.2011.

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации продукции и услуг "БелСертификат" РУП "Белорусский институт строительного проектирования" Управления делами Президента Республики Беларусь.

Особые отметки Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 02.01. 085 00223, сроком действия с 05.08.2013. Ворота относятся к 1 типу по пределу огнестойкости (EI 90). Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Дополнительная информация Диапазон размерной сетки ворот: Н = 2000 – 6000 мм;

В = 2000-9000 мм. Ворота без порога. Расстояние от уровня пола до нижней точки полотна ворот не более 25 мм.

Зам. руководителя аккредитованного
органа по сертификации

М.П.



Эксперт-аудитор

И.Н. Павловец

П.П. Коных

№ 0042683