

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Испытательный центр «ФАСАДЫ-СПК»

НИИСФ РААСН

Почтовый адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21
Юридический адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21
Фактический адрес: 127238, г.Москва, Локомотивный проезд, 21
Телефон: (495) 488-66-25
Факс: (495) 482-40-60
E-mail: fasady.spk@gmail.com

“УТВЕРЖДАЮ”

Директор НИИСФ РААСН

И.Л. Шубин

(подпись)

20 09 г.

М.П.

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21CM84
Действителен до 03 февраля 2012 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02/53060-1

Основание для проведения испытаний Договор № 53060-1 от 02 марта 2009 г. между
(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,
НИИСФ РААСН и ООО «Все для Ворот»
наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение, адрес

испытаний, включая для целей сертификации)

Наименование продукции Ворота секционные
(наименование продукции, код ОКП по классификатору)

Изготовитель продукции ООО «Все для Ворот», 143002 МО, Одинцовский р-н, с. Акулово, 6
(наименование, адрес)

1 шт, ISD-01 2500x3800мм, ворота металлические секционные промышленного типа по ГОСТ 31174-2003, без маркировки изготовителя

Сведения об испытанных образцах кирочки изготовителя
(количество, масса, упаковочные единицы, маркировка изготовителя)

Маркировка Испытательного центра ВМС-060/ИЦ/01

Методики испытаний ГОСТ 26602.2-99
Методика испытаний № ВМС-03/09

Дата получения образца 10.03.2009.

Дата испытания С 23.03. по 24.03.2009.

Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении №№ 1, 2, 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемная воздухопроницаемость испытанных ворот при перепаде давления $\Delta p=100$ Па составила $4,9 \text{ м}^3/\text{м}^2 \text{ ч}$.

Руководитель ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»
М.П.



(подпись)

Верховский А.А.
(Фамилия И.О.)

« 14 » 07 2009 г.

Описание объекта испытаний



- Ворота секционные промышленного типа в сборе (заводская комплектация, за исключением механизма уравновешивания полотна и системы привода)
- Возможность открывания/закрывания образца не предусмотрена из-за конструктивных особенностей испытательного стенда
- Полотно ворот состоит из 5 трехслойных «сэндвич»-панелей толщиной 40 мм и высотой 510 мм
- Габаритные размеры ворот: 2500x3800мм
- Масса ворот: ок. 200 кг.
- Количество: 1 шт.



Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

Шеховцов А. В.

Результаты испытаний *

Наименование отклонения геометрических параметров	Предельные отклонения, мм в соответствии с ГОСТ 31174-2003	Фактические результаты измерений, мм
Отклонения от линейных размеров		
Отклонения по:		
Ширине	5	3
Длине	5	4
Толщине	н/н**	-
Разность длин диагоналей	5	4

* - применительно к измерению геометрических параметров фасадных модулей, оконных блоков, стеклопакетов и других ограждающих конструкций

** - не нормируется

Применяемый измерительный инструмент: Рулетка металлическая по ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия»

Ведущий специалист ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Шеховцов А. В.

Главный инженер ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»



Крымов К. С.

Результаты испытаний

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измере ния	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям доку- ментов, на соответст- вие которым прово- дится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объемная воздухопроницаемость	м ³ /м ² ч	ГОСТ 31174-2003	н/н	ГОСТ 26602.2-99 Методика № ВМС-03/09	4,9	Фактическое значение

Условия проведения испытаний:

- температура воздуха: 20 ± 4 °С
- относительная влажность воздуха: 45 ± 15 %.

Главный специалист ИЦ «Фасады-СПК»
(должность ответственного за проведение испытаний)


(подпись)

Тихомирнов С.И.
(Фамилия И.О.)

Ведущий специалист ИЦ «Фасады-СПК»



Шеховцов А.В.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ИЦ «ФАСАДЫ-СПК»

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 10/3

от "10" МАРТА 2009г.

Комиссия в составе:

Председателя Н.Г.Н. Тихомирнов С.И. - главный специалист
Ф.И.О., должность

и членов комиссии Крымов К.С. - главный инженер
Ф.И.О., должность

Шеховцов А.В. - ведущий специалист
Ф.И.О., должность

в присутствии Петров М.С. - руководитель отдела ООО "Всё для веры"
Ф.И.О., должность, организация

отобрала образцы продукции для проведения лабораторных испытаний.

Наименование изготовителя (заявителя) DOORHAN

Наименование и адрес организации, где производился отбор образцов

ООО "Всё для веры" М.О. Одинцовский р-он с. Акчулово д.6

Наименование продукции Верхняя эксклюзивные металлические

наименование продукции

Наименование образцов, пробы и т.п.	Место отбора	Номер партии	Размер партии	Число отобранных образцов, ед. изм.	Маркировка изготовителя	Примечание
ВМС-060/11/11	ИЦ	-	-	1	-	

Председатель

Медведев
подпись

Тихомирнов С.И.
Ф.И.О. Фамилия

Члены комиссии

Крымов К.С.
Шеховцов А.В.
Петров М.С.
подпись

Крымов К.С.
Шеховцов А.В.
Петров М.С.
Ф.И.О. Фамилия