



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.ОС001.Н.00013

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век» (ООО «ДорХан 21 век»)  
(наименование и местонахождение заявителя)  
 Адрес: 143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.  
 ОГРН 1065032054933. Телефон: +74959332400, факс +74959332400.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век» (ООО «ДорХан 21 век»)  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)  
 Адрес: 143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.  
 ОГРН 1065032054933. Телефон: +74959332400, факс +74959332400.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО «Пожпромтест», ОГРН: 1117746505480, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 23Б, стр. 20. Телефон/факс: +7 (499) 346-20-85. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.ОС.001 действительно до 03.08.2015 г.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Профили прессованные из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием, для светопрозрачных ограждающих конструкций марки АДЗ1 сплошные толщиной стенки от 1 до 4 мм, полые толщиной стенки от 1,5 до 4 мм, выпускаемые по ГОСТ 22233-2001. Серийный выпуск.  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)  
 код ОК 005 (ОКП) 52 7522

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 - Группа горючести- Г1 слабогорючие по СНИП 21-01-97; ГОСТ 30402-96- Группа воспламеняемости- В1 трудновоспламеняемые по СНИП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности- Д1 с малой дымообразующей способностью по СНИП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНИП 21-01-97; ГОСТ Р 51032-97 - Группа распространения пламени – РП1 нераспространяющие по СНИП 21-01-97.  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)  
 код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № АПБ-012/10-2014 от 14.10.2014, ИЛ ООО «Пожпромтест», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.001 от 04.08.2014г., адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20. Акт о результатах анализа состояния производства № 13 от 15.09.2014 ООО «Пожпромтест».

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 10.11.2014 по 09.11.2017



Руководитель  
 (Заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

000023